



CÔNG TY TNHH MTV PCCC TẤN ĐỨC PHÁT

Địa chỉ văn phòng: Số 9A đường 1A, KCN Biên Hòa 2, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513.893.875 - Hotline: 0903.661.000

Website: pccctanducphat.com




Nguyên lý hoạt động:

- Khi có tín hiệu báo khói, còi đèn báo động.

- Nhiệt độ gia tăng 2 tiếp điểm cùng 1 lúc.

Tủ điều khiển báo động delay: Theo cài đặt 30s.

Sau 30s, van điện sẽ mở xả tràn foam vào khu vực bồn dầu



Tủ báo cháy và xả foam



Hộp điều khiển xả foam



Bồn chứa foam 300L

Van điện DN80: 2
Van tay gạt: 2
Hộp điều khiển: 2

Lăng phun foam G600: 4
Bồn chứa foam 300 lít: 1
Tủ báo cháy 4zone có tiếp điểm: 1

Đầu báo nhiệt: 1
Đầu báo khói: 1